

Energiewerke Zeulenroda GmbH

Brennwertveröffentlichung nach § 40 Abs. 1 Nr. 7 der
Gas NZV (Gasnetzzugangsverordnung)

Gasbeschaffenheit bezüglich des Brennwertes $H_{s,n}$

Monatsbrennwert für RLM-Anlagen		Mischbrennwert für SLP-Anlagen		Gasbeschaffenheit		
				Rho _n in kg/m ³	CO ₂ in Vol.-%	H ₂ in Vol.-%
April 2012	11,097	Vormonatwert	11,097	0,732	0,040	0,000
März 2012	11,095	2-Monate-Mischbrennwert	11,096	0,732	0,040	0,000
Februar 2012	11,102	3-Monate-Mischbrennwert	11,099	0,733	0,070	0,000
Januar 2012	11,104	4-Monate-Mischbrennwert	11,101	0,732	0,030	0,000
Dezember 2011	11,091	5-Monate-Mischbrennwert	11,099	0,731	0,030	0,000
November 2011	11,097	6-Monate-Mischbrennwert	11,098	0,732	0,030	0,000
Oktober 2011	11,105	7-Monate-Mischbrennwert	11,099	0,733	0,040	0,000
September 2011	11,119	8-Monate-Mischbrennwert	11,100	0,734	0,050	0,000
August 2011	11,087	9-Monate-Mischbrennwert	11,099			
Juli 2011	11,107	10-Monate-Mischbrennwert	11,100			
Juni 2011	11,101	11-Monate-Mischbrennwert	11,100			
Mai 2011	11,100	12-Monate-Mischbrennwert	11,100			